

13.	PKP S.A. Polskie Koleje Państwowe		<del>z uwagami / bez uwag / nie dotyczy</del>	
14.			z uwagami / bez uwag / nie dotyczy	

# Stanowiska Uczestników Narady:

Lp.1

W zakresie opracowania mapy znajduje się projektowana sieć elektroenergetyczna uzgadniana na naradzie koordynacyjnej w dniu 09.07.2020r nr sprawy GK.6630.118.2020.IPW

A.13) TAURON Dystr. S.A.

a) Realizować warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, pismo: TD/00P/OME/K/WT/RR/120/2020 nr. barcode: 1039271547 z dnia 08.06.2020r.

b) W przedmiotowym obszarze oddziaływanie inwestycji mogą znaleźć się nie wykazane urządzenia i sieci elektroenergetyczne oświetlenia należące do Spółki Tauron Nowe Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne należące do innych podmiotów.

c) Realizować warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, pismo: TD/S/NMD/285/2020 z dnia 18.05.2020r.

d) Wypisać do TD S.A. Jednostki Terenowej Nysa o nadzór energetyczny (branżowy)

KOPIA DOKUMENTU

Krzysztof Wodecki  
Z up. STAROSTY  
inż. Iwona Perikiewicz-Wojda  
STAROSTA INSPEKTOR  
w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lp5. Pani Iwona Pogoda - Gołaszewska przekazała informacji: „nie dotyczy”

Lp6. Pan Marek Perliński przekazał uwagę: „Uzgodniono. Zachować ostrożność a prace poprzedzić wykopami kontrolnymi w zbliżeniu < 3m rzeźnic, pod nadzorem branżowym (zgłoszenie na nadzory@netia.pl minimum 14 dni wcześniej).”

Ad. 2.

Nik ARWA uzgodnienie z uwagami: kolizje z sieciami wod. kom. należy zabezpieczyć: minimum ostonowym

Ad 4. Kolizja z gazem w miejscu (proj. przepust uliczny).

Należy uzgodnić z Gazownią w Nysie.

Najlepiej wysłać pocztą pismo i załączyć mapę w wersji papierowej.

Anna Kozłowska