

Nysa, 05.05.2020r.

TT/ U / 2373 /2020

Pracownia Projektowa Usługi Projektowe
Alina Banach
ul. Mariacka 22/1
48- 304 Nysa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.04.2020r (inwestor: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa) w sprawie dokumentacji projektowej „przebudowy pasa drogowego w ul. Bohaterów Warszawy w związku z budową zatoki autobusowej” w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z projektowanym odwodnieniem -zabudową wpustu drogowego do kanalizacji deszczowej dn400mm informuję o uzgodnieniu przedstawionych rozwiązań zgodnie z załączoną dokumentacją –PZT na następujących warunkach:

- wszystkie urządzenia na sieciach wod.-kan. (hydranty, skrzynki zasuw, studnie rewizyjne) należy przebudować do poziomu projektowanej drogi; elementy uszkodzone lub zużyte należy przewidzieć do wymiany;
- o terminie rozpoczęcia robót wykonawca powiadomi naszą Spółkę pisemnie, podając dane personalne osoby odpowiedzialnej za ich przebieg;
- prace ziemne w odległości 2m od miejsc kolizji i zbliżeń prowadzić ręcznie;
- przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dokładnie zlokalizować miejsce kolizji w obecności przedstawiciela WiK „AKWA” Nysa – Wydz. Eksploatacji, al. Wojska Polskiego 2 (tel. 433 40 37);
- za prawidłowe rozwiązanie i wykonanie miejsc kolizyjnych oraz ich zgodność z projektem, odpowiadają służby techniczne wykonawcy;
- odbiorów częściowych i końcowych należy dokonywać przy udziale przedstawicieli WiK „AKWA” Nysa.

Kserokopię niniejszego pisma należy dołączyć do dokumentacji składanej w PZUDP oraz do projektu wykonawczego.

K / o :
a/a .TE

Dyrektor ds. technicznych
Prokurent

mgr inż. Marcin Miłynarski



Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o.
48-300 Nysa, aleja Wojska Polskiego 2

Tel. 77- 433 43 16, 433 35 28, Fax. 77- 433 29 56
e-mail: sekretariat@wikakwa.pl | www.wikakwa.pl

NIP 753-000-07-73 | REGON: 530603981
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gosp. KRS nr: 0000136443