

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa na której została udostępniona SIWZ.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Zagospodarowanie Placu Kopernika**” realizowane w ramach zadania pn. **Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II oraz Placu Kopernika w Nysie**
Ogłoszenie o zamówieniu nr 573486-N-2020 z dnia 11-08-2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na **zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia** dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie 1.

Jakie konkretnie zabiegi pielęgnacyjne, ich częstotliwość należy uwzględnić wyceniając tą pozycję.
Czy zabiegi mają dotyczyć tylko nowych nasadzeń czy również zieleni istniejącej.
Czy zabiegi pielęgnacyjne mają odbywać się według rocznego harmonogramu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź.

Zabiegi pielęgnacyjne dotyczą jedynie nowych nasadzeń i ich utrzymania w należytym stanie przez okres 2 lat. Zamawiający nie precyzuje z jaką częstotliwością mają się one odbywać. Częstotliwość winna być dostosowana do warunków atmosferycznych. Pielęgnacja obejmuje: podlewanie, usuwanie chwastów, koszenie trawy, dosadzanie – w przypadku uschnięcia.

Pytanie 2.

Proszę o sprecyzowanie o jaką nawierzchnię chodzi i jej parametry.

- wytrzymałość na ścieranie
- stopień mrozoodporności
- nasiąkliwość
- ścieralność
- szorstkość.

Odpowiedź.

Wytrzymałość na ściskanie $\geq 20,0$ MPa (PN-EN 1015-11)

Stan nawierzchni po 150 cyklach zamrażania i odmrażania bez zmian - brak uszkodzeń

Stopień mrozoodporności $\geq F150$ (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12)

Nasiąkliwość $\leq 3,5\%$ (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/22)

Ścieralność $\leq 1,5\%$ (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/8)

Szorstkość SRT ≥ 35 (PN-EN 1436)

Przepuszczalność - na powierzchni $1 \text{ m}^2 \sim 100$ litrów wody w czasie 4 sekund, podbudowa przepuszczalna. bez frakcji zerowych.

Pytanie 3.

Czy inwestor przewiduje założenie nowych trawników z siewu na całym terenie skweru na powierzchni 0,533 ha, tzn. należy zlikwidować i usunąć istniejącą darni, przygotować teren do założenia nowego trawnika i wykonać obsiew? Czy zakładanie nowego trawnika z siewu przewiduje się jedynie w miejscach usunięcia krzewów przeznaczonych do likwidacji lub w miejscach, gdzie obecny trawnik zostanie zniszczony np. w wyniku prowadzonych prac budowlanych, a pozostałą powierzchnię trawnika należy zachować i poddać regeneracji (jeśli tak, to jakie zabiegi regeneracyjne są przewidziane)?

Odpowiedź.

Siew nowych trawników wykonujemy na całości terenu na istniejących trawnikach jako renowacja miejsc zdegradowanych i zniszczonych (przeprowadzić podstawowe zabiegi regeneracyjne typu grabienie, koszenie, areacja, wertykulacja), w terenach przeznaczonych do niwelacji zakładamy usunięcie istniejącej darni, przygotować teren do założenia nowego trawnika i wykonać obsiew.

Przedmiotowe wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną jej część i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Każdy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przedmiotowe wyjaśnienia w treści składanych ofert.

BURMISTRZ NISY
Kordian Kolbiarz

INSPEKTOR
Biura Zamówień Publicznych

Andrzej Liś