



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu  
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole  
tel. 77 443 52 50, faks 44 443 52 42

1088/18  
DNm...  
F.A. J...  
28.08.2018  
12

URZĄD MIEJSKI W NYSIE	
KANCELARIA	
Wpłynęło	2018 -08- 24
Nr sprawy	13803
Załączniki	Podpis...

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
tel. 77 443 5192  
rysard.gwozdek@psgaz.pl

**Urząd Miejski w Nysie**  
**Wydział Rozwoju Infrastruktury**  
**ul. Kolejowa 15**  
**48-300 Nysa**

Wasz znak: IR.PR.7013.57.3.2018,  
IR.PR.7013.57.10.2018  
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.775.266.18

Opole, 23.08.2018

Dot.: budowy dróg i uzbrojenia terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "INVEST-PARK" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice.

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu w odpowiedzi na Państwa pismo IR.PR.7013.57.3.2018 podaje warunki prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 CN 4.0 MPa dla budowy kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji deszczowej - odwodnienie terenów inwestycyjnych, kanalizacji deszczowej – odwodnienie dróg, sieci energetycznej – zasilanie oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej.

Warunki nie obejmują swoim zakresem budowy jezdni, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, skarpy i założenia zieleni.

Z uwagi na stan techniczny istniejącego gazociągu w/c podajemy warunki prowadzenia robót wzdłuż istniejącego gazociągu w/c :

- zakazuje się poruszania ciężkim sprzętem budowlanym w odległości mniejszej niż 5 m od osi istniejącego gazociągu,
- zakazuje się używania sprzętu wibracyjnego typu stopy, płyty wibracyjne do zagęszczania gruntu w odległości mniejszej niż 5 m od osi istniejącego gazociągu,
- urobek należy składować w odległości nie mniejszej niż 5 m do osi istniejącego gazociągu,



- Wykonawca prześle harmonogram prowadzenia prac ziemnych wraz z opisem technologii ich wykonywania, każdy etap tych prac uzgodni z Służbami Technicznymi Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu,
- Wykonawca prac ziemnych wykonywanych w pobliżu istniejącej sieci gazowej zobowiązany jest wykonywać je pod płatnym nadzorem służb technicznych Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu
- terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Zakład Gazowniczy w Opolu na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- strefy kontrolowane dla przedmiotowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640), załącznik nr 2.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce O nas”.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora Oddziału  
ds. Technicznych

Miroslaw Kozioł

K/o:

1. Adresat
2. Dział Stacji i Sieci Gazowych
3. Gazownia w Nysie
4. a/a

