

Wyitano A. Toboracki
dn. 20.05.2014r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej

tel. 32 398 49 11
faks 32 398 55 34
justyna.gałka@zabrze.psgaz.pl

Dział Eksploatacji w Opolu

Wasz znak: TE/R-502-98-PR/14
Nasz znak: CTES/L-432-221/14

Zabrze, 14.05.2014r

Dot.: budowy dróg dla terenu Regionalnego Parku Przemysłowego "INVEST-PARK" na terenie gm. Nysaw obrębie : Goświnowic i Radzikowic.

W odpowiedzi na Wasze pismo 22.04.2014 (data wpływu 12.05.2014r) w sprawie jak wyżej informujemy, iż na załączonym planie orientacyjnym potwierdzamy przebieg czynnej sieci gazowej **wysokiego ciśnienia DN 150 CN 4,0 MPa** a także **projektowanej DN 200 CN 6,3MPa**.

Przy pracach projektowych w obrębie istniejącego i projektowanego gazociągu należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome zgodnie z: **Dz. U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r. załącznik nr 2 , tabela nr 1, 3**

(strefa dla istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 CN 4,0MPa wynosi 30,0m (15,0m/15,0m), natomiast po wybudowaniu gazociągu DN 200 CN 6,3MPa strefa będzie wynosić 6,0m (3,0/3,0);

- pionowe zgodnie z **PN-91/M-34501**.

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Przedstawioną budowę dróg opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- gazociągi lokalizować w pasie drogowym;
- przy skrzyżowaniu z gazociągami zachować odległość pionową mierzoną od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni minimum **1,2m**;
- prace prowadzić pod nadzorem;
- przed przystąpieniem do robót powiadomić o terminie rozpoczęcia prac;
- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót.

W celu wytyczenia gazociągu wysokiego ciśnienia należy skontaktować się z mistrzem naszego Wydziału Panem Edwardem Cymańskim (tel. kom. 665-553-944).

Równocześnie nadmieniamy, że w uzgodnionym projekcie „Wariant” Katowice (dotyczącym budowy gazociągu DN 200 CN 6,3MPa , odcn. Hanuszów – Otmuchów) projektant przewidział zabezpieczenie nowego gazociągu rurą ochronno-przewiertową pod drogą w kierunku Nysy (dz. nr 315/2).

Przy prowadzeniu robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Wydziałem Obsługi Sieci Wysokoprężnej, Zabrze ul. Mikulczycka 5 (tel. 32/398-49-11), celem

ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesyłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Wydział Obsługi Kłosa Wysokoprężnej

Stefan Macha

Załączniki: - 2 plany orientacyjne;
Kopia: - a/a CTES.