



Uprządko 66
A. Tokarz
obi 2005.2011.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zakład w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 77 443 52 42
sekretariat@zabrze.psgaz.pl

PROJEKT Mirosław Bartocha
ul. Żwirki i Wigury 6/2
40-389 Katowice

Wasz znak:
Nasz znak: TE/R-502-98-PR/14

Opole, 19.05.2014

Dot.: dokumentacji projektowej dróg i uzbrojenia terenu Regionalnego Parku Przemysłowego „INVEST-PARK” na terenie Gm. Nysa

Szanowny Panie,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, Zakład w Opolu, w sprawie jak wyżej informuje, że w obrębie projektu potwierdza przebieg istniejącej dystrybucyjnej czynnej sieci gazowej **wysokiego ciśnienia DN 150 CN 4,0 MPa**, a także projektowanej **DN 200 CN 6,3 MPa**.

Przy pracach projektowych w obrębie gazociągu wysokiego ciśnienia należy uwzględnić następujące odległości:

– poziome zgodnie z: **Dz. U Nr 640 z dnia 4 czerwca 2013 r. załącznik 2, tabela 1,3.**

(strefa dla istniejącego gazociągu DN 150 CN 4,0 Mpa wynosi 30 m. (15,0/15,0) natomiast dla projektowanego DN 200 CN 6,3 Mpa strefa będzie wynosić 6,0 m. (3,0/3,0),)

– pionowe zgodnie z **PN-91/M-34501**.

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Przedstawioną budowę dróg opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- gazociągi lokalizować w pasie drogowym;
- przy skrzyżowaniach z gazociągami zachować odległość pionową mierzona od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni minimum 1,2 m.;
- prace prowadzić pod nadzorem;

- przed przystąpieniem do robót powiadomić o terminie prac;
- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych prac usunięte będą na koszt wykonawcy robót;

W celu wytyczenia gazociągu należy skontaktować się z mistrzem WOSW, Panem Edwardem Cymańskim (tel. kom. 665-553-944).

Nadmieniamy, że w uzgodnionym projekcie gazociągu DN 200 CN 6,3 Mpa, odcinek Hanuszów - Otmuchów projektant przewidział zabezpieczenie nowego gazociągu rurą ochronno-przewiertową pod drogą w kierunku Nysy (dz. Nr 315/2).

Przy pracach prowadzonych w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z wydziałem Obsługi Sieci Wysokoprężnej, Zabrze ul. Mikulczycka 5 (tel. 32/398 49 11), celem ustalenia nadzoru nad w/w pracami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Plan zagospodarowania terenu z zaznaczoną lokalizacją budynków wraz z infrastrukturą techniczną uwzględniający powyższych uwag należy przesłać, celem uzgodnienia.

Informujemy ponadto, że istnieje możliwość zasilania terenu inwestycyjnego z naszej sieci gazowej w ilości Max. około 1000 m³/h. W przypadku wystąpienia odbiorców z w/w terenu zamawiających ilość gazu przekraczające wcześniej podane ilości, wystawimy warunki techniczne zasilania, gdzie określimy wielkość i lokalizację stacji gazowej.

Z poważaniem


ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych

Andrzej Iwanowicz

Kopia:

1. Adresat
2. RG Nysa
3. WOSW
4. TE a/a

