
Proj. szafka oświetleniowa SOU 1



PROJ. ZASILANIE

YKY 4 x 16 mm²

NA2XY-J 4 x 35 mm²

proj. oprawy oświetleniowe OS-11 LED od 1 do 2 i od 4 do 15

KABEL - NA2XY-J 4 x 35 mm² L_k = 896 m

słup nr 1 — L = 23 m (35) — słup nr 4 — L = 85 m (93) — słup nr 6 — L = 41 m (47) — słup nr 8 — L = 79 m (90) — słup nr 11 — L = 63 m (70) — słup nr 12 — L = 43 m (50) — słup nr 13 — L = 28 m (34)


słup nr 5 — L = 57 m (63) — słup nr 7 — L = 52 m (58)

słup nr 14 — L = 75 m (83) — słup nr 15 — L = 39 m (45)

słup nr 2 — L = 46 m (54) — słup nr 3 — L = 44 m (50)

słup nr 9 — L = 70 m (78) — słup nr 10 — L = 40 m (46)

proj. oprawy oświetleniowe
2 x oprawa Cuddle LED II REG
na słupie nr 3



słup np. SAL DP 507-G 5m
czarny C-35
oprawa montowana bezpośrednio
na słupie OS-11 LED


oprawa typ Led OS 11 led
38W, 3500K-przeźroczysta

I ETAP

proj.
R303
D02
35/63A

istniejąca rozdzielnia

RG cmentarz
rozbudowa



słup np. SAL 80K 8m
czarny C-35

wysięgnik WR-4/2/1,0/5 (podwójny)
2x oprawa Cuddle LED II REG 48 optyka 4000K
czarny C-35

TEMAT	BUDOWA OŚWIETLENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO	
LOKALIZACJA	NYSA , ZŁOTOGŁOWICE	Data 10.2020
BRZNŻA	ELEKTRYCZNA	Rys. nr E 2
PRZEDMIOT	SCHEMAT IDEOWY .	
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Pińczak upr.nr OPL/1329/PBE/17	
PROJEKTANT	mgr inż. Jan Pińczak upr.nr 230/70	