

Nysa, 06.08.2020r.

TT/ U / 4321 /2020

**ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA**  
Sebastian Celary Zbigniew Reguła  
ul. Żwirki i Wigury 1/2  
48- 304 Nysa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.07.2020r (inwestor: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa) w sprawie dokumentacji projektowej „Przebudowy drogi w ul. Parkowej w Nysie” wraz z projektowanym odwodnieniem -zabudową wpustu drogowego do kanalizacji ogólnospławnej dn 1200mm informuję o uzgodnieniu przedstawionych rozwiązań zgodnie z załączoną dokumentacją –PZT na następujących warunkach:

- wszystkie urządzenia na sieciach wod.-kan. (hydranty, skrzynki zasuw, studnie rewizyjne) należy przebudować do poziomu projektowanej drogi; elementy uszkodzone lub zużyte należy przewidzieć do wymiany;
- o terminie rozpoczęcia robót wykonawca powiadomi naszą Spółkę pisemnie, podając dane personalne osoby odpowiedzialnej za ich przebieg;
- prace ziemne w odległości 2m od miejsc kolizji i zbliżeń prowadzić ręcznie;
- przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dokładnie zlokalizować miejsce kolizji w obecności przedstawiciela WiK „AKWA” Nysa – Wydz. Eksploatacji, al. Wojska Polskiego 2 (tel. 433 40 37);
- za prawidłowe rozwiązanie i wykonanie miejsc kolizyjnych oraz ich zgodność z projektem, odpowiadają służby techniczne wykonawcy;
- odbiorów częściowych i końcowych należy dokonywać przy udziale przedstawicieli WiK „AKWA” Nysa.

Ponadto informuję, że spółka planuje przebudowę sieci wodociągowej dn 100mm żeliwnej i przyłącza wodociągowego dn 65mm obsługującego budynek wielorodzinny nr 1-3-5-7 przy ul. Parkowej.

Kserokopię niniejszego pisma należy dołączyć do dokumentacji składanej w PZUDP oraz do projektu wykonawczego.

K / o :  
a/a .TE

Dyrektor ds. technicznych  
Prokurent

*mgr inż. Marcin Młynarski*



Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o.  
48-300 Nysa, aleja Wojska Polskiego 2

Tel. 77- 433 43 16, 433 35 28, Fax. 77- 433 29 56  
e-mail: sekretariat@wikakwa.pl | www.wikakwa.pl

NIP 753-000-07-73 | REGON: 530603981