Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie - ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

BZP.271.2021

Nysa, dnia 16 marca 2021 r.

Strona internetowa na której zostało zamieszczone zaproszenie do składania ofert.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert **pn. Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia przy ul. T. Jasińskiego, Obr. Westerplatte, 17 Września w Nysie – III etap"**

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Pytanie 1.
Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy na opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 plus przejazdy kolejowe, na których trzeba zapewnić bezpieczeństwo normy olśnienia kierowców, czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń fotometrycznych do oferty oraz czy wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych (ważnych) uprawnień, właściwych do wykonywania prac objętych przedmiotem zapytania Informacje o RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Odpowiedź
Klasa oświetlenia została dobrana przez projektanta jak dla drogi gminnej i potwierdzona stosownymi obliczeniami. W obszarze zamierzenia nie występują tereny kolejowe wymagające odrębnego rozpatrywania. Wymagania dot. Wykonawców określono w zaproszeniu do złożenia oferty

Pytanie 2.
Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących na zamawiane produkty lub dobrych opisów norm bez nazw, które mają zastosowane, a nie zostały podane do projektów. Normy na słupy wysiegniki i oświetlenie jakie.
nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 Olśnienia
PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3
Odpowiedź
Inwestycja ma zostać wykonana w oparciu o przywołane w dokumentacji projektowej normy
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa;
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa;
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;
- PN-EN 40-6:2004 Słupy oświetleniowe. Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe - Wymagania
- PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg. Cześć 1: Wybór klas oświetlenia;
- PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg. Cześć 2: Wymagania oświetleniowe;
- PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg. Cześć 3: Obliczenia parametrów oświetlenia;
- PN-EN 13201-4 Oświetlenie dróg. Cześć 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia;
- PN-EN 13201-5 Oświetlenie dróg. Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej.
- PN-HD 60364-4-41Ochrona przeciwporażeniowa"
- Wytyczne Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwo Infrastruktury stanowiące uzupełnienie Normy PN-EN 13201:2016 w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych

Z up. BURMISTRZA
Piotr Bobak
SEKRETARZ MIASTA

Pytanie 3.

Czy wykonawcy którzy brali udział w postepowaniach wcześniejszych i ich działania mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania przy instalacji podróbek lamp, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Ustawy

Odpowiedź

Wykonawca przystępujący do postępowania ma spełniać warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie 4.

Czy producent opraw oświetleniowych powinien przedstawić dokumenty do użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 . Badania ze zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ustawa o efektywności energetycznej maj 2016, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odpowiedź

Przykładowe przyjęte przez projektanta oprawy do obliczeń, posiadają wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty oraz zostały wykonane zgodnie z wszystkimi przyjętymi normami.

Pytanie 5.

Brak jest opisów ogólnych opisów lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2 1W netto, według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju.
Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej LCC. Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.

Odpowiedź

Inwestycja polega na budowie nowego oświetlenia, nie dotyczy wymiany opraw sodowych na LED, winna być wykonana w oparciu o przywołane w dokumentacji projektowej normy.
„Wszelkie nazwy własne produktów, urządzeń i materiałów które zostały użyte w opisie i przedmiarach robót służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań, potwierdzonych załączonymi obliczeniami technicznymi. Tak więc wymienione nazwy własne w dokumentacji projektowej należy traktować jako „typu". Zamawiający w świetle obowiązujących przepisów ustawy Pzp aprobuje oferowanie materiałów równoważnych gwarantujących realizację robót w zgodzie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowę, wykonanymi uzgodnieniami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, jeśli poparte będą ponownie wykonanymi obliczeniami technicznymi, a całość zostanie zweryfikowana przez autora projektu"

Przedmiotowe wyjaśnienia treści zaproszenia, stanowią integralną jego część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA
Piotr Bobak
SEKRETARZ MIASTA

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Jacek Krzywoń