

W ŚCIANACH NOŚNYCH ZASTOSOWANO NADPROŻA ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE L19

WIEŃCE

W1,W2 24/24cm obwodowo, zbrojenie główne 4⌀12 A–III, strzemiona Ø6 A–I co 20cm w miejscach zastosowania jako nadproże dodatkowo 4⌀12 prety dołem strzemiona Ø6 co 12cmw ścianach szczytowych wykonać jako wieniec okalający

W1,W2 24/24cm w scianach zewnętrznych budynku docieplić styropianem XPS 0.29W/m²K

w scianach nośnych gr.min 24cm zastosowano nadproża Typu L19 w scianach działowych nalezy zastolowac nadproża systemowe wybranego producenta ceramiki budowlaneJ

Oparcie nadproży lanych na budowie na ścianach min. 25cm – w miejscu osadzenia nadproży wykonać poduszkę betonową nadmurówkę z cegły pełnej nie mniej jak 3 warstwy (nie osadzać nadproży bezpośrednio na pustak ceramiczny!!)

UWAGA!!! Ściany wewnętrzne pietra murowac po rozszalowaniu stropu

BETON B20, B25

STAL A–I, A–IIIN

OTULINA 20mm

poz. WIENIEC W1

20,25mb



poz. WIENIEC W2

45,50mb



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	⌀	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna A–I ⌀6	Długość łączna A–IIIN ⌀12
[–]	[mm]	[–]	[m]	[szt]			[m]	
WIENIEC W1								
1	12	A–IIIN	20,25	4	1	4		81,00
2	6	A–I	0,94	102	1	102	95,88	
WIENIEC W2								
1	12	A–IIIN	40,45	4	1	4		161,80
2	6	A–I	0,94	102	1	102	95,88	
Razem długość prętów						[mb]	191,76	242,80
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	42,6	215,6
Masa łącznie						[kg]	258,2	

UWAGA ; Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN–EN ISO 3766:2006.

BUDGRAF

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
inż. JÓZEF MURZYNIAK
48-304 NYSA ul.Zjednoczenia 3/1 tel. 607-634-571

Temat:	BUDOWA BUDYNKU KAPLICY POGRZEBOWEJ W KĘPNICY	
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy	Skala 1:50
Lokalizacja inwestycji:	Kępnica, działka nr 111, obręb: Kępnica, jednostka ewidencyjna: Nysa- obszar wiejski	Rys. nr 2K
Nazwa rysunku:	RZUT KONSTRUKCYJNY PRZYZIEMIA	Data 07.2017
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	
Branża:	Projektant, Numer uprawnień, specjalność	Podpis
Konstrukcja:	inż. Józef Murzyniak OPL/0350/PWOk/07, konstrukcyjno-budowlana	