Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie - ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

BZP.271.4.2021 Nysa, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Przebudowa dróg w Rynku.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr **1**
W „Projekcie wykonawczym technologii fontanny" podane są bardzo dokładne opisy urządzeń dających obraz wodny (agregaty pompowe, dysze, reflektory), które jednoznacznie wskazują jednego producenta. Dodatkowo podane są linki do filmów z nazwą tego producenta. W punkcie 9 „Warunki stosowania zamienników" podana jest informacja, że wykonawca może stosować inne urządzenia, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji. Urządzenia różnych producentów nie mogą być takie same, bo oznaczałoby to łamanie praw patentowych. Czy można zastosować urządzenia równoważne o zbliżonych parametrach, dające obraz wodny opisany w projekcie (np. dysze wieloobrazowe, strumieniowe, laminarne z podświetlającymi je reflektorami LED RGB i zasilającymi je agregatami pompowymi 24VDC)?

Pytanie nr **2**
W „Projekcie wykonawczym technologii fontanny" przewidziano zastosowanie agregatów fontannowych oraz opraw LED sterowanych z DMX RDM. Zastosowanie systemu RDM nie wpływa na pracę fontanny, a jedynie niepotrzebnie podnosi jej koszt. Fontanna jest obiektem zewnętrznym i usterkę reflektora lub pompy widać „gołym okiem" i nie potrzeba dodatkowego systemu monitorującego pracę urządzenia. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatów fontannowych oraz reflektorów LED DMX bez RDM?

Odpowiedź:
Ad.1.
Wykonawca może zastosować rozwiązania zamienne o zbliżonych parametrach, dające obraz wodny opisany w projekcie – zgodnie z wyjaśnieniami treści SWZ zamieszczonymi na stronie prowadzonego postępowania w dniu 7 kwietnia 2021 r. tj. :

„Dopuszcza się możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w oparciu o technologię innych producentów z zachowaniem parametrów określonych w projekcie (wizualnych i technicznych).Zamawiający dopuszcza użycie innych produktów spełniających parametr techniczny i użytkowy pod warunkiem spełnienia i zachowania założeń projektowych."

Ad.2.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania agregatów fontannowych oraz reflektorów LED DMX bez RDM.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA
Piotr Bobak
SEKRETARZ MIASTA