

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

(zgodnie z art.260 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nazwa	Gmina Nysa	Osoba upoważniona do kontaktów	Jacek Krzywoń
Adres	Urząd Miejski w Nysie ulica Kolejowa 15	Kod pocztowy	48-300
Miejscowość	Nysa	Województwo	opolskie
Poczta elektroniczna (e-mail)	j.krzywon@www.nysa.pl	Adres internetowy (URL)	www.nysa.eu

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- II.1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 II.2) Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji z dnia 26 maja 2021 r.
 II.3) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 8 przy ul. Tkackiej w Nysie”**SEKCJA III: UNIWEAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – z uwagi na fakt, iż wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu.

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

- IV.2) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca	Weran Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław
Podstawa prawna i powód odrzucenia	
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.226 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) – z uwagi na fakt, iż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia”. Po analizie treści oferty Zamawiający stwierdził ze oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, jest niezgodny z warunkami zamówienia. Wymiary proponowanych urządzeń zabawowych oraz materiały z jakich je wykonano nie są zfone z materiałami i wymiarami opisanymi w dokumentacji projektowej m.in.: - wymiar urządzenia „sklepek” jest 1,55 m x 0.9 m a powinno być 1,55 m x 1,10 m, drewno klejone 100 x100 mm a powinno być drewno klejone frezowane wzdłużnie, impregnowane 90x90 mm, rozbieżność w strefie bezpieczeństwa jest 4,55m x 3,9 m a powinno być 4,55m x 4,1 m; - tarcza karuzeli wykonana z blachy łezkowej a powinna być z blachy ocynkowanej ryflowanej, konstrukcja wykonana z rur stalowych 133x4 mm, 114,3 x 4mm, 38x 2,9 mm a powinno być z rur 33,7mm i 88,9mm oraz profili 40x27mm i 25x25mm; - urządzenia zabawowe „pociąg” w urządzeniu proponowanym przez Wykonawcę brak jest zjeżdżalni, która była wskazana jako wchodząca skład urządzenia zabawowego „lokomotywa”, inna wysokość swobodnego upadku w ofercie Wykonawcy 0,3m w dokumentacji projektowej 0,6m, również rozbieżności w wymiarach urządzenia pomiędzy określonymi w dokumentacji projektowej i wskazanymi w ofercie Wykonawcy; - rozbieżności w wymiarach zestaw zabawowy 9023H a określonym przez zamawiającego jako wóz strażacki, m.in. w zakresie wysokości swobodnego upadku jak i wysokości urządzenia a także w wymiarach strefy bezpiecznej; - urządzenie określone jako „domek przedszkolaka” również różni się materiałowo od wskazanego przez zamawiającego jako piaskownica z daszkiem, wskazany wiek użytkowania Zamawiający określił jako 1+ a wykonawca jako 3-12 lat dodatkowo elementy dekoracyjne urządzenia miały być wykonane z HDPE, Wykonawca przewiduje ich wykonanie ze sklejki wodoodpornej, piaskownica powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją z drewna litego 90x90 mm a Wykonawca wskazał piaskownice wykonana z desek impregnowanych o gr. 35 mm.	

- wymiary sprężynowca zaproponowanego przez Wykonawcę również odbiegają od wskazanych w dokumentacji projektowej jest 0,84x0,22 m a powinno być 1,1x0,3 m.
Powyższe wskazuje, że treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Wykonawca	P.H.U. ROBERT KUBAS Unikowice 45 A, 48-370 Paczków
Podstawa prawna i powód odrzucenia	
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.226 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) - złożona oferta jest niezgodna z przepisami ustawy tj. z art.63 ust 1 pkt. 2 - zgodnie z którym „w postępowaniu o udzieleniu zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym” Zapisami punktu nr 8 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) Zamawiający wymagał aby oferta była złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca złożył ofertę w trybie określonym w SWZ. Po zweryfikowaniu wszystkich plików wchodzących w skład oferty, Zamawiający stwierdził, że żaden z plików nie został opatrzony podpisem zaufanym czy też podpisem osobistym. Niniejszym, złożenie oferty, która nie została opatrzona podpisem zaufanym czy też podpisem osobistym jest uchybieniem nieusuwalnym i stanowi o niezachowaniu (wymaganej przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pod rygorem nieważności) formy złożenia oferty, a w konsekwencji stanowi o jej nieważności.	

Wykonawca	„ROYAL PLAY” Łukasz Piotrowski Kańkowo 72c, 07-320 Małkinia Górna
Podstawa prawna i powód odrzucenia	
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.226 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) – z uwagi na fakt, iż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia”. Po analizie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, Zamawiający stwierdził, iż do kosztorysu ofertowego nie zostało dołączone zestawienie materiałów i sprzętu występujących w kosztorysie Brak ten powoduje, iż kosztorys (stanowiący element treści oferty) jest niekompletny, co przesądza o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia. Wobec powyższego na podstawie art.226 ust.1 pkt.5) ustawy Pzp., Zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Powyższy brak nie jest omyłką lecz istotnym brakiem, niemieszczącym się w pojęciu art.223 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp. Ponadto należy podkreślić, iż kosztorys ofertowy nie stanowi dokumentu, który może podlegać uzupełnieniu w trybie art.128 ust.1 Pzp., ponieważ nie jest to podmiotowy środek dowodowy potwierdzający spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, w rozumieniu art.57 pkt.2) ustawy Pzp. Do oferty nie zostały także dołączone karty techniczne oraz aktualne certyfikaty zgodności proponowanych urządzeń zabawowych z normą PN-EN 1176.	

IV.3) Data zawiadomienia: 31 maja 2021 r.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Bobak
SEKRETARZ MIASTA

.....
podpis kierownika Zamawiającego

Rozdzielnik:

Otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Jacek Krzywoń