RZUT FUNDAMENTÓW
WIATY PRZYSTANKOWEJ NR 2
skala 1:100



Uwaga:
Beton: B45 W8 (C35/45 W8)
Stal : główna 18G2A,
Śruby: klasy 6.8 , 8.8
Spoiny: elektrody ER146
Otulina fundamenty: 7cm
Otulina trzpień: 5cm

Uwaga:
- Rysunek rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż
- Wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić na budowie przed pocięciem stali
- Zestawienie stali wg załącznika
- Wykopy pod fundamenty odebrać komisyjnie z udziałem kierownika budowy i geologów.
- W przypadku stwierdzenia innych niż założono w projekcie warunków gruntowych skontaktować się z projektantem
- Wszystkie stopy fundamentowe wylewać na warstwie chudego betonu gr. min 15cm
- Fundamenty zabezpieczyć izolacją poziomą i pionową przy użyciu preparatu "HYDROSTOP" (lub równoważnego)
- Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej osoby

OZNACZENIA	
SF1, SF2	STOPA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA - 430X430cm h=60cm
TZ1 : TZ2	TRZPIEŃ ŻELBETOWY 160X160cm : h= 125cm

(1)–(2)–(A)–(K) OSIE KONSTRUKCYJNE SŁUPÓW STALOWYCH WIATY

(1')–(Z) OSIE KONSTRUKCYJNE STÓP FUNDAMENTOWYCH

USŁUGI PROJEKTOWE / Alina Banach
wprojekt@o2.pl / 77 433 80 54 / 693 85 03 81 / Nysa, Majakowskiego 1
GRESEK PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż.arch. Tomasz Gresek +48 608 744 552
Nysa, ul.Dębowa 1 +48 692 159 677
pracownia@gresek.pl www.gresek.pl

PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI DWORCA PKP W NYSIE Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM PRZESIADKOWE

Nysa, obręb Nysa Śródmieście, dz. nr 4/12, 4/19, 42/1, 42/2, 59/2,58/1, 56/2, 57/1, 58 AJA,23, 69/1, 70/37, 70/38, 70/35, 70/40,70/53, 70/54, 70/59, 70/60, 70/64, 70/69, 70/71 AAK221

Gmina Nysa, 48-300 Nysa ul. Kołłątaja 15
Starostwo Powiatowe w Nysie 48-300 Nysa ul. Piłsudskiego 35

mgr inż. Alina Banach — upr. nr 45/0/OK — projektant
mgr inż. Przemysław Kwaśny — upr. nr DOŚ/0276/POOK/07 — sprawdzający

RZUT FUNDAMENTÓW WIATY PRZYSTANKOWEJ NR 2

Półkonstrukcja | 2018/20 | 1:100 | K-09