Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie - ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

BZP.271.26.2021

Nysa, dnia 15 września 2021 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Złotogłowickiej w Nysie- etap I**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1
Czy dopuszczają Państwo zamianę kostkę kamienną granitową 7/9 z poz. 9 d.1 na kostkę betonową gr. 6 cm Granit Płukany koloru białego.
Odpowiedź :
Zamawiający dopuszcza kostkę betonową gr. 6 cm Granit Płukany koloru białego. Wykonawca w razie zamiany kostki z kostki kamiennej granitowej 7/9 zobowiązany jest wykazać jej zamianę w kosztorysie ofertowym w poz. poz. 9 d.1.

Pytanie nr 2
Czy dopuszczają Państwo możliwość sadzenia drzew – Głóg dwuszyjkowy obwód pnia 0,14 m. w pozycji 22 d4.
Odpowiedź :
Zamawiający dopuszcza możliwość sadzenia drzew o obwodzie pnia 0,14 m.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców

Z up. BURMISTRZA
Piotr Bobak
SEKRETARZ MIASTA

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Jacek Krzywoń

INSPEKTOR
Ewelina Budzińska