

**Strona internetowa prowadzonego
postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Aktywizacja poprzez sport- rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie: Rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich w Nysie – plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Pytania:

1. W celu zachowania zasady swobodnej konkurencji i zapobiegania nieuczciwym praktykom zwracamy się o dopuszczenie urządzeń ze zmiennym obciążeniem o tych samych funkcjach, ale o innej konstrukcji i technologii uzyskania funkcji zmiennego obciążenia. Na rynku są dostępne urządzenia siłowni zewnętrznych z innymi systemami mechanicznej (ręcznej) zmiany obciążenia jak również zmiany za pomocą systemów ukrytych poprzez zmianę pozycji pokrętle na siłowniku hydraulicznym bądź na zasadzie oporu elektromagnetycznego. Wpisane w projekcie urządzenia oparte są o mechaniczny system zmiennego obciążenia, który jest objęty patentem na terenie Polski (system przesuwanych po rurce stalowej w obiegu zamkniętym płaskich ciężarków powleczonych gumą), wobec czego wymóg zachowania parametrów technologicznych i wielkościowych jest niezgodny z prawem zamówień publicznych pod kątem zachowania swobody konkurencji. Dodatkowo Zamawiający żąda przedstawienia wraz z ofertą kart technicznych celem porównania równoważności nie tylko funkcjonalnej, ale też technologicznej i wielkościowej oraz materiałowej (m.in. obciążniki pokryte gumą, rurka ze stali nierdzewnej na której przesuwane są obciążniki itp.). Zachowując zasadę swobodnej konkurencji należy uwzględnić różnorodne technologie produkcji urządzeń oraz różne technologie prowadzące do uzyskania funkcji zmiany obciążenia. Zamawiający takim szczegółowym opisem, niedopuszczającym innych systemów zmiany obciążenia i innych technologii oraz wymiarów i parametrów (np. dotyczących parametrów obciążenia), zmusza potencjalnych wykonawców do zakupu urządzeń u jedynej dostawcy, za określoną przez niego cenę, oferującego urządzenia wpisane w projekt a objęte patentem. Prowadzi to do zablokowania zakupu u innych producentów.

Poniżej fragment z załącznika „specyfikacja siłownia”, dotyczący warunków spełnienia równoważności urządzeń siłowni:

- *Zaprojektowane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w projekcie oraz za zgodą inwestora, dopuszcza się odstępstwo od wymiarów urządzeń $\pm 5\%$,*
- *Wymaga się zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie,*
- *Wykonawca musi przedstawić razem z ofertą karty techniczne projektowanych urządzeń, bądź urządzeń równoważnych celem porównania równoważności funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urządzeń muszą zawierać: wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe, technologiczne, zestawienie elementów oraz funkcjonalności poszczególnych urządzeń siłowni zewnętrznej,*

2. Wobec powyższego wnosimy o zmianę w parametrach urządzeń dotyczącą sposobu zrealizowania zmiennego obciążenia i dopuszczenia urządzeń wykorzystujących inne sposoby zmiany obciążenia, zarówno mechaniczne (ręczne przesuwanie obciążników, ale z wykorzystaniem odmiennej technologii), jak elektromagnetyczne lub przy zastosowaniu siłowników hydraulicznych
3. Wobec powyższego wnosimy również o zmianę parametrów wielkościowych urządzeń. Dopuszczona tolerancja +/- 5% jest zaledwie tolerancją technologiczną, niemal niezauważalną gołym okiem, a wielkość urządzeń nie wpływa w żaden sposób na ich funkcjonalność. Ponieważ w wymaganiach jest zapis, aby urządzenia równoważne mieściły się w zaprojektowanych strefach bezpiecznych wnosimy o dopuszczenie tolerancji w dół do -30%, jako że wymiar wpisanych w projekt urządzeń jest ekstremalnie duży właśnie z uwagi na zastosowaną specyficzną technologię urządzeń, która wymaga dużych gabarytów, aby pomieścić dokładnie ten system zmiennego obciążenia. Przy dopuszczeniu innych rozwiązań nie ma potrzeby nadmiernego rozbudowywania urządzeń, które mogą mieć nowoczesną i zwartą formę oraz spełniać dokładnie te same funkcje.
4. Z uwagi na specyfikę miejsc publicznych, przeznaczonych do ćwiczeń na zewnątrz bez nadzoru trenera, wnioskujemy o zmianę maksymalnych obciążeń i dopuszczenie urządzeń o zmniejszonym obciążeniu, a tym samym mniejszym ryzyku poważnych kontuzji. Wpisane w projekt urządzenia mają obciążenie między 155 kg a 220 kg (odpowiednio 75,5 i 110 kg na jedną stronę). Są to ekstremalne obciążenia, z których może korzystać bardzo niewielka ilość osób. Obciążenia takie są rzadko spotykane nawet na profesjonalnych wewnętrznych siłowniach. Osoby wymagające tak ekstremalnych obciążeń korzystają w większości z zamkniętych siłowni. Urządzenia z tak ekstremalnymi obciążeniami pozostawione bez nadzoru mogą być używane przez osoby nie zawsze zapoznające się z instrukcjami, a co za tym idzie, naraża się je na poważne kontuzje. Nawet wyposażenie każdego urządzenia w instrukcje pod kodem QR nie zapewni bezpieczeństwa i prawidłowego wykonywania ćwiczeń przy tak dużym obciążeniu. Ponadto urządzeń z takimi obciążeniami nie są dostępne na rynku europejskim, za wyjątkiem firmy oferującej urządzenia opisane w projekcie. Wnioskujemy o dopuszczenie urządzeń o obciążeniu zmiennym między 100 a 160 kg (odpowiednio 50 i 80 kg na jedną stronę), w zależności od urządzenia. Jest to obciążenie w pełni spełniające wymagania większości osób trenujących na siłowniach. Dodatkowym argumentem jest szerszy dostęp do urządzeń oferowanych na rynkach europejskich, spełniających wymogi obowiązującej normy PN-EN16630. Urządzenia o wymaganym w tym postępowaniu obciążeniu są dostępne na rynkach rosyjskim i ukraińskim, niemniej jednak nie posiadają certyfikatów obowiązujących na terenie Polski i nie spełniają europejskich norm. Ponadto urządzenia te są wyposażone w system zmiennego obciążenia bazujący na tej samej zasadzie, jak te wpisane w projekt, który to system jest objęty ochroną patentową w Polsce, wobec czego nie mogą być przedmiotem handlu i nie mogą być instalowane na terenach publicznych.

Odpowiedzi:

Ad.1

W odpowiedzi na wniosek dotyczący zmiany maksymalnych obciążeń i dopuszczenia urządzeń o zmniejszonym obciążeniu, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę obciążenia w tych urządzeniach, w których wykonywane ćwiczenia będą nadal efektywne przy zachowaniu mniejszego obciążenia tj.:

- w przypadku 5 urządzeń integracyjnych (integracja osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) maksymalny zakres obciążenia musi wynosić min. 87,5 kg przy założeniu, że minimalne obciążenie jest stopniowane już od 2,5 kg,
- w przypadku pozostałych urządzeń w związku z charakterystyką urządzeń oraz mając na uwadze umożliwienie treningu profesjonalnego zakres wymaganego obciążenia pozostaje zgodny z założeniami projektowymi.

Według rozeznania rynku, Zamawiający potwierdza dostępność opisanych w projekcie urządzeń treningowych na rynku europejskim.

Ad. 2

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania sprzętu wykorzystującego inny, mechaniczny system zmiany obciążenia atlasów treningowych przy zachowaniu pełnej funkcjonalności urządzeń jak w przypadku projektowych oraz pełnego wymaganego zakresu obciążenia. Systemy mechaniczne charakteryzują się mniejszą awaryjnością, a co za tym idzie docelowo mniejszymi kosztami

utrzymania i serwisowania. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych wykorzystujących inny niż projektowany system zmiany obciążenia wymagane jest załączenie do oferty kart technicznych urządzeń zawierających przynajmniej wizualizację urządzenia, informacje o wymiarach urządzenia, zastosowanym systemie zmiany obciążenia i jego zakresie, strefach bezpiecznych urządzenia oraz wizualizację sposobu użytkowania urządzenia.

Ad. 3

W odpowiedzi na Państwa pytanie informujemy, iż całość zamówienia obejmuje zarówno dostawę urządzeń treningowych jak i urządzeń wyposażenia placu zabaw, w związku z czym jednolite zmniejszenie wymiarów będzie miało bezpośrednie przełożenie na wszystkie dostarczane urządzenia, a w przypadku urządzeń zabawowych nie jest to pożądane. Zamawiający może zgodzić się na zmianę dopuszczalnego zakresu odstępstw od wymiarów w granicy +/- 15% przy obowiązkowym zachowaniu pełnych funkcjonalności oferowanych urządzeń w odniesieniu do projektowanych oraz posiadaniu wszystkich wymaganych elementów składowych. Dodatkowo w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć koncepcję zagospodarowania terenu z wykorzystaniem oferowanych urządzeń tak by możliwa była weryfikacja umieszczenia urządzeń na terenie objętym opracowaniem. Dodatkowo w przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych o innych wymiarach niż projektowane wymagane jest załączenie do oferty kart technicznych urządzeń zawierających przynajmniej wizualizację urządzenia, informacje o wymiarach urządzenia, informację o elementach składowych, zastosowanym systemie zmiany obciążenia i jego zakresie, strefach bezpiecznych urządzenia, wizualizację sposobu użytkowania urządzenia.

Ad. 4

Zamawiający mając na uwadze cel główny projektowanej inwestycji jakim jest stworzenie miejsca integracyjnego, dostępnego dla każdego użytkownika bez względu na predyspozycje fizyczne, nie może zgodzić się na tak daleko idącą zmianę zakresu regulacji obciążenia, ponieważ wykluczyłaby ona grupę zarówno osób początkujących jak i zaawansowanych oraz ograniczyłaby grupę użytkowników do bardzo wąskiego grona w sposób zupełnie niepożądany i nieuzasadniony.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA
Piotr Bobak
SEKRETARZ MIASTA