Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

BZP.271.17.2020

Nysa, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Strona internetowa na której została udostępniona SIWZ.

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego – Park Miejski w Nysie w zakresie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1
Jeden z obiektów mostowych jest ściśle powiązany z kamiennym jazem trójdzielnym gdyż stanowi jego część. Proszę o wyjaśnienie czy remont tego obiektu jest związany również z remontem całego obiektu tj. łącznie z jazem? Jeśli tak to proszę o informację czy obiekt ten będzie podlegał również przebudowie z uwagi na bardzo zły stan techniczny ?
Odpowiedź:
Płyta mostku, który znajduje się nad kamiennym jazem stanowi osobny element konstrukcyjny. Przewiduje się jedynie remont obiektu mostowego.

Pytanie nr 2
Czy w przypadku konieczności przebudowy mostków Zamawiający zwiększy zakres zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zwiększy zakresu zamówienia.

Pytanie nr 3
Czy na długości alejek asfaltowych Zmawiający przewiduje z uwagi na dużą różnice wysokości oraz pochylenie skarp zastosowanie barierek zabezpieczających pieszych i rowerzystów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zastosowania barierek.

Pytanie nr 4

Jaki rodzaj nawierzchni ścieralnej - bitumicznej ma być zastosowany na modernizację alejek (np.: AC8S, AC5S)? Proszę o podanie ilości i rodzaju warstw bitumicznych oraz ich grubości. Dane dotyczące rodzaju betonu asfaltowego są istotne z punktu widzenia użytkowego oraz jest czynnikiem wpływającym na cenę robót budowlanych.

Odpowiedź:

Ze względu na charakter zadania inwestycyjnego oraz tryb w jakim ma zostać wykonane (zaprojektuj i wybuduj) rodzaj nawierzchni oraz rodzaj warstw i ich grubość zostaną ustalone na etapie projektowania, tak aby spełniały wszystkie wymagania polskich norm oraz warunków technicznych, a także pozyskanych uzgodnień i wytycznych do projektowania. Przykładowe rozwiązania techniczne oraz warstwy zostały podane w dodatkowych informacjach w SIWZ. Dodatkowo Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno – użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Parametry techniczne obiektów nie mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do założeń PFU. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Przedmiotowe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Z up. PREZYDENTA
Piotr Bobak
SEKRETARZ MIASTA

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Jacek Krzywoń