

**Strona internetowa prowadzonego  
postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Przebudowa oświetlenia w mieście i gminie.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmienia jej treść.

**Pytanie nr 1 :**

Zamawiający w specyfikacji technicznej zawarł zapisy zobowiązujące użycie opraw oświetleniowych posiadających konstrukcję z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie. W chwili obecnej oprawy o konstrukcji wskazanej przez Zamawiającego wskazują na jednego konkretnego producenta stosującego tego typu rozwiązania, co w sposób jednoznaczny i niedopuszczalny ogranicza konkurencyjność postępowania.

Wniosku z powyższym Wykonawca wnosi o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego opraw o konstrukcji wykonanej z wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo. Dzięki takiemu rozwiązaniu oprawa jest trwalsza, a ponadto ciepło z oprawy jest lepiej odprowadzane, co przedkłada się bezpośrednio na żywotność całej oprawy.

**Odpowiedź:**

Pobieżne badanie rynku wskazuje na obecność na nim kilku producentów krajowych oraz kilku przedstawicieli renomowanych producentów z UE wykonujących oprawy z blach i profili aluminiowych. Nie potwierdzonym faktem jest przywoływane lepsze odprowadzanie ciepła z odlewu niż z profilu czy też blachy aluminiowej, zwłaszcza że grubość ścianki odlewu jest z zasady większa niż blachy, nie potwierdzonym twierdzeniem również trwałość malowania proszkowego ponad anodowanie. Zamawiający zatem będzie preferował obudowę oprawy z materiału aluminium w formie profilu blachy aluminiowej anodowanej, ponieważ wymieniane oprawy które mają zastąpić oprawy sodowe typu OUS (i pokrewne) będą instalowane w ciągach ulic na słupach aluminiowych anodowanych dodatkowo wymaga się koloru anodowania obudowy oprawy zbliżonego do koloru słupa na którym dokonywana będzie wymiana.

**Pytanie nr 2 :**

W SWZ w punkcie 1 p.pk D. tirekt 7 Zamawiający wymaga zastosowania oprawy z zabezpieczeniem termicznym diód.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości wykorzystania zabezpieczenia termicznego w postaci układu umieszczonego w zasilaczu oprawy ? Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przyjął w założeniach dobrą praktykę stosowaną przez większość producentów zasilaczy polegającą na stosowaniu wewnątrz zasilaczy wewnętrznego zabezpieczenia termicznego.

Natomiast wymagane zabezpieczenie umieszczone poza zasilaczem ma na celu chronić wrażliwe diody, (moduły diód) przed przegrzaniem.

Ich ochrona ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego dla utrzymania trwałości oraz zachowania barwy w czasie eksploatacji zwłaszcza poza okresem gwarancji. Zatem Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia termicznego również poza zasilaczem.

**Pytanie nr 3 :**

W SWZ w punkcie 1 p.pk E. Zamawiający wymaga dostarczenia karty katalogowej i obliczeń. Prosimy o potwierdzenie że jest wymóg kompletności oferty, czy można dostarczyć później na wezwanie Zamawiającego ?

**Odpowiedź:**

Tak. Wykonawca winien załączyć do oferty karty katalogowe opraw wraz z proponowaną kolorystyką jak też raporty z symulacji fotometrycznych oferowanych opraw dla poszczególnych lokalizacji opisanych w projekcie technicznym.

**Pytanie nr 4 :**

Na terenie objętym modernizacją są zabudowane słupy z różnych materiałów i w różnych kolorach. Czy Zamawiający będzie żądał zastosowania kolorystyki wymienianych opraw dostosowanych do istniejących kolorystyki słupów ?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający będzie wymagał aby korpus opraw był kolorystycznie dobrany do koloru istniejących słupów.

**Pytanie nr 5 :**

W załączonym kosztorysie w wersji pdf zawarto poz 1-43. Natomiast wersja ath kończy się na poz. 48. Czy ta rozbieżność dotyczy opraw opisanych na stronie 11 PT ? Jaką wersję należy przyjąć i wycenioną.

**Odpowiedź:**

Prawidłową wersją jest plik ath i sporządzony wg niego kosztorys ofertowy winien być załączony do składanej oferty.

Rozbieżność dotyczy lokalizacji placu G. Klapke opisanej na stronie 11 projektu - gdzie mają być wymienione 2 oprawy (zgodnie z przywołanym opisem)

Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie postępowania plik pdf tożsamy z plikiem ath.

„Plik: **przedmiar prawidłowy.pdf**”.

**Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Z up. BURMISTRZA**

*Marek Rymarz*

**7-ca BURMISTRZA**

*Jacek Krzywoń*  
KIEROWNIK  
Biura Zamówień Publicznych

*Roman Mucha*  
Naczelnik Wydziału