

BZP.271.45.2022

Nysa, dnia 4 sierpnia 2022 r.

**Strona internetowa prowadzonego  
postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Przebudowa oświetlenia w mieście i gminie.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmienia jej treść.

**Pytanie :**

Dzień dobry Nawiązując do postępowania przetargowego pn. "Przebudowa oświetlenia w mieście i gminie" prosimy o udzielenie wyjaśnień w kwestii zapisów STWIOR załączonego do postępowania przetargowego. STWIOR a w szczególności pkt. 1.4, ppkt. 1-12, obejmuje w swoim zakresie m.in. wymianę przewodów, wykonanie wstawek YAKXS i YKY, wymiana słupów i wysięgników etc. W związku z powyższym: 1. Czy zakres inwestycji obejmuje wymianę przewodów między oprawą a wnęką słupową (IZK/TB). Jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju przewodu. 2. Czy zakres inwestycji obejmuje wymianę tabliczek bezpiecznikowych we wnękach słupowych? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zastosowania izolowanych złącz kablowych typu IZK. 3. Czy zakres inwestycji obejmuje wymianę istniejących słupów oświetleniowych bądź wysięgników. Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich lokalizacji, ilości oraz rodzaju. 4. Czy zakres inwestycji obejmuje wykonanie kompensacji mocy biernej? 5. Czy zakres inwestycji obejmuje wykonanie pomiarów luminancji? Jeśli tak to prosimy o informację w ilu punktach Zamawiający wymaga wykonanie powyższych pomiarów.

**Odpowiedź:**

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia a udostępnione na stronie prowadzonego postępowania należy rozpatrywać łącznie.

Zapisy STIWOR dotyczą kompleksowej modernizacji oświetlenia w Gminie Nysa.

Załączona na stronie postępowania dokumentacja „Przebudowa oświetlenia w Nysie – aktualizacja dokumentacji w zakresie wymiany opraw” dotyczy wymiany samych opraw.

Zatem Zamawiający będzie wymagał wykonania prac zgodnie z PRZEDMIAREM **i nie będzie wymagał :**

1. wymiany przewodów pomiędzy wnęką a oprawą,
2. wymiany tabliczek bezpiecznikowych,
3. wymiany słupów/wysięgników,
4. wykonania kompensacji mocy biernej,
5. pomiarów luminancji, z zastrzeżeniem odpowiedzi nr 3 zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania w dniu 02.08.2022 dotyczących obowiązku załączenia raportów fotometrycznych.

Jednocześnie Zamawiający jako Właściciel będących na majątku Gminy demontowanych opraw informuje, że będzie wymagał spełnienia opisanego w pkt 1.4 STIWOR p.pkt 9 - czyli udokumentowania ich utylizacji. Koszt utylizacji winien być ujęty w kosztach ogólnych wyceny, a dowód utylizacji dołączony do dokumentacji powykonawczej.

**Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

Z up. BURMISTRZA

*Marek Rymarz*  
Z up. BURMISTRZA